

Stary Brus, 5 listopada 2025 r.

Nr referencyjny: **IT.271.9.01.2025**

Gmina Stary Brus

Stary Brus 47a

22-244 Stary Brus

NIP: 5651468089; REGON 110197888

- do wszystkich Wykonawców -

Dotyczy:

Inwestycji pn. **„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Starym Brusie”**

Działając na podstawie rozdziału X pkt 3 i 5 Zapytania ofertowego, Zamawiający – bez ujawniania źródła zapytania – może opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zamawiającego treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 5 listopada 2025 r.

Pytanie:

Zgodnie z normą bezpieczeństwa PN 1177 dla urządzeń typu: huśtawki oraz zestaw sprawnościowy o wysokości swobodnego upadku powyżej 1m, nie ma możliwości zastosowania nawierzchni trawiastej. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy pod ww. urządzeniami należy zastosować nawierzchnię piaskową o grubości 20 cm z piasku płukanego 0-2 mm, przewidzianej dla HIC do 2M?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pod urządzeniami typu huśtawki oraz zestawem sprawnościowym o wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m należy zastosować nawierzchnię piaskową o grubości 20 cm, wykonaną z piasku płukanego frakcji 0–2 mm, spełniającą wymagania dla HIC do 2 m, zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 1177 dla urządzeń tego typu.
